

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Северо-Кавказский Дорожный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному транспорту»**

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 107066, г.Москва, 1-й Басманный пер.8, стр.2	Аттестат «Системы»;
Почтовый адрес: 344022, г.Ростов-на-Дону, ул.Социалистическая, 197/30	№ ГСЭН.RU.ЦОА.1/05 от 13.07.2011г.
Телефон:	(863)-259-59-03
Факс:	(863)-259-54-03
ОГРН	1057701020816
ИНН/КПП	7701351634/616302001
	Действителен до 13.07.2016г.
	Аттестат № РОСС.RU.0001.21AB78 от 27.10.2011г.
	Действителен до 27.10.2016г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 4182 от « 11 » июля 2012г.

Наименование пробы (образца): плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен ГОСТ 6141-91	
Пробы (образцы) направлены: акт отбора образцов № 21 ОАО «Стройфарфор»	
Дата и время отбора пробы (образца): 09.07.2012г.	
Дата и время доставки пробы (образца): 12 час. 10 мин., 09.07.2012 г.	
Цель отбора: на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) гл. II, п.11 СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», ГОСТ 6141-91 «Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен»	
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Открытое акционерное общество «Стройфарфор», Ростовская область, г. Шахты, ул. Доронина, 2Б (Российская Федерация)	
Объект, где производился отбор пробы (образца): Открытое акционерное общество «Стройфарфор», Ростовская область, г. Шахты, ул. Доронина, 2Б (Российская Федерация)	
Код пробы (образца): 4182.3.090712	
Изготовитель: Открытое акционерное общество «Стройфарфор», Ростовская область, г. Шахты, ул. Доронина, 2Б (Российская Федерация)	
Дата изготовления: -	Номер партии: -
Объем партии: -	Тара, упаковка:
НД на методику отбора: ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов»	
Условия транспортировки: автотранспортом	
Условия хранения: -	
Дополнительные сведения: производственный контроль	


Лицо, ответственное за оформление данного протокола	 Подпись	Перебейнос Н.А.. ФИО
Руководитель ИЛЦ	 Подпись	Осипов С.А.. ФИО

Код образца (пробы):

4182.3.090712

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределенность измерения	Гигиенический норматив (ЕГ / СанПиН)	Единицы измерения (для граф 3, 4, 5)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6	7
1	Эффективная удельная активность природных радионуклидов Ra-226, Th-232, K-40	166	± 21	Не более 740	Бк/кг	МИ ГНМЦ «ВНИИФТРИ» от 22.12.03г.
2	Мощность дозы гамма-излучения	0,12	$\pm 15\%$	-	мкЗв/ч	

Наименование средства измерения	Номер	Свидетельство о поверке		Поверен до
		номер	дата	
спектрометрический комплекс «ПРОГРЕСС»	0544-Ар-Б-Г	03-0043 01	05.03.12	05.03.2013г.
дозиметр ДКГ-03Д «Грач»	4015	16206	30.09.11	30.09.2012г.

Исследования проводили:		
Должность	Ф.И.О.	Подпись
Помощник санитарного врача отделения радиационной гигиены	Вартаньянц К.Б.	
Ф.И.О. и.о. заведующего отделением РГ	Хрячкова С.И.	Подпись 

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
 Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения ИЛЦ

Общее количество страниц - 2

Страница - 2

Протокол № 4182

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Северо-Кавказский Дорожный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
по железнодорожному транспорту»**

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 107066, г.Москва, 1-й Басманный пер.8, стр.2 Почтовый адрес: 344022, г.Ростов-на-Дону, ул.Социалистическая, 197/30		Аттестат «Системы»; № ГСЭН.RU.ЦОА.1/05 от 13.07.2011г.
Телефон:	(863)-259-59-03	Зарегистрирован в Едином реестре
Факс:	(863)-259-54-03	№ РОСС.RU.0001.511541 от 13.07.2011г.
ОГРН	1057701020816	Действителен до 13.07.2016г.
ИНН/КПП	7701351634/616302001	Аттестат № РОСС.RU.0001.21AB78 от 27.10.2011г.
		Действителен до 27.10.2016г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 4182 от « 11 » июля 2012г.

Наименование пробы (образца): плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен ГОСТ 6141-91

Цель отбора: на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) гл. II, п.11, СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», ГОСТ 6141-91 «Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Открытое акционерное общество «Стройфарфор», Ростовская область, г. Шахты, ул. Доронина, 2Б (Российская Федерация)


Код пробы (образца): 4182.3.090712

Изготовитель: Открытое акционерное общество «Стройфарфор», Ростовская область, г. Шахты, ул. Доронина, 2Б (Российская Федерация)

Дополнительные сведения: производственный контроль, ГОСТ 6141-91 «Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен»

Заключение: В исследованной пробе «плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен ГОСТ 6141-91» содержание естественных радионуклидов (ЕРН) по величине эффективной удельной активности отвечает Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) гл. II, п.11, требованиям п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», п. 4.2.3 СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения» продукция относится к 1 классу материалов, используемых при строительстве жилых и общественных зданий.

Врач по радиационной гигиене, эксперт


Подпись

Хрячкова С.И.
ФИО